

 (消) **YOKOI** Sen7  
 使用圧 0.7MPa 40×15m  
 消防用 H0421DC\*\*A 


消防用ホースは経年劣化します。  
 法令に従い、氷圧による定期点検を  
 行ってください。  
 日本消防ホース工業会


届出番号  
 (H0421DC04A/H0421DC06A)

4	リング	アルミニウム合金	2
3	差込式結合金具(差し口)	アルミニウム合金	1
2	差込式結合金具(受け口)	アルミニウム合金	1
1	ホース	ポリエステル繊維 + ポリウレタン樹脂	1
No	部品名	材質等	数量等

工事名称	平ホース、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40、15m			縮尺	-/-
図面名称	結合金具(受け口:呼称40、差し口:呼称40)			原紙	A4
設計番号	HM-479915	データ	ホース	営業管理番号	
作成日	2020年11月25日	検	森川	設計	森川
修正日	年月日	図	森川	作	野村
			修		正

(消) 自主表示品の表示(消防用ホース)

 第三者試験機関の合格表示(消防用ホース)

 認定品の合格表示(装着部)

**YOKOI 株式会社 横井製作所**