

 Sen9

使用圧0.9MPa 65×20m  
 H0422FC04A

消防用


消防用ホースは経年劣化します。  
 法令に従い、水圧による定期点検を  
 行ってください。  
 日本消防ホース工業会


 製

西暦

6	保護布	ポリエステル繊維	2
5	パッキン	ポリウレタン樹脂	2
4	リング	アルミニウム合金	2
3	ねじ式結合金具(差し口)	アルミニウム合金	1
2	ねじ式結合金具(受け口)	アルミニウム合金	1
1	ホース	ポリエステル繊維 + ポリウレタン樹脂	1
No	部品名	材質等	数量等

〈消〉 自主表示品の表示(消防用ホース)


 第三者試験機関の合格表示(消防用ホース)


 認定品の合格表示(装着部)

工事名称			
図面名称	平ホース、合成樹脂、使用圧0.9、呼称65、20m	縮尺	1/1
	結合金具(受け口:呼称65、差し口:呼称65)	原紙	A4
設計番号	HS-690420	データ	ホース
作成日	2021年3月1日	検	森川
修正日	年 月 日	図	森川
		作	野村
		修	正

**YOKOI 株式会社 横井製作所**