



Sen9  
 消防用  
 使用圧0.9MPa 65×20m  
 H0422FC04A

消防用ホースは経年劣化します。法令に使い水圧による定期点検を行ってください。日本消防ホース工業会

西曆

6	保護布	ポリエステル繊維	2
5	パッキン	ポリウレタン樹脂	2
4	リング	アルミニウム合金	2
3	差込式結合金具(差し口)	アルミニウム合金	1
2	差込式結合金具(受け口)	アルミニウム合金	1
1	ホース	ポリエステル繊維 + ポリウレタン樹脂	1
No	部品名	材質等	数量等

(消) 自主表示品の表示(消防用ホース)

NS 第三者試験機関の合格表示(消防用ホース)

認定品の合格表示(装着部)

工事名称			
図面名称	平ホース、合成樹脂、使用圧0.9、呼称65、20m	縮尺	1/1
	結合金具(受け口:呼称65、差し口:呼称65)	原紙	A4
設計番号	HM-690420	データ	ホース 営業管理番号
作成日	2021年3月1日	検	森川
修正日	年 月 日	設	森川
		作	野村
		修	正

**YOKOI 株式会社 横井製作所**