


- 1) 既設誘導灯をLED誘導灯 (B級・C級) にリニューアルする場合にご使用ください。
- 2) 取付可能な器具の品番を必ずご確認ください。
- 3) ボルトの出しろは壁面より16~23mmにしてください。
- 4) 誘導灯器具天面に貼り付けるB級化粧シートを同梱しています。(裏面両面テープ付)  
※C級の場合は器具天面に合わせて、切ってください。



**⚠ 安全に関するご注意**

- LED誘導灯 (B級・C級) 用リニューアルプレートです。指定された器具以外は取り付けできません。
- 壁面取付専用金具です。指定方向以外は取り付けできません。落下の原因となります。

取付可能対象器具

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| FA10312C | FA10316C | ※FA10318 |
| FA20312C | FA20316C | ※FA20318 |
| FA40312C | FA40316C | ※FA40318 |
| FA20380C |          |          |

※印のつく品番は器具とリニューアルプレートの色が異なります。  
色を揃える場合は、別途加工対応となります。

|                |       |     |             |                               |                            |
|----------------|-------|-----|-------------|-------------------------------|----------------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |       |     |             |                               |                            |
| 適合ランプ          | 5     |     |             |                               | 品番                         |
| W・数            | 4     |     |             |                               | LED誘導灯用リニューアルプレート (B級・C級用) |
| 器具質量           | 2.2Kg | 3   | 化粧シート       |                               | ホワイト                       |
| 特記事項           | 2     | カバー | 鋼板 (t0.8)   | ホワイト、3分つや有り<br>メラミン塗装 (7分ツヤ消) | 河野 陣内                      |
|                | 1     | 本体  | 亜鉛鋼板 (t0.8) |                               |                            |
|                | 部番    |     | 部品名         | 材質・素材厚                        | 備考                         |

