



9	ガス、CO警報外通知カ番号端子 ⊖	有電圧出力DC5-12-18V
8	ガス、CO警報外通知カ番号端子 ⊕	
7	電源端子	AC100V
6	警報スピーカー	
5	警報停止スイッチ	
4	赤 (ガス警報) ランプ	
3	黄 (CO警報) ランプ	
2	緑 (電源) ランプ	
1	ガス検知部	ガス/CO

製造 (APPROVED)	検査員 (CHECKER)	製造 (DATE)	検査 (DATE)
Y. NISHITSU	XW-225G	2018.05.30	2018.05.30
検査 (CHECKED)	製造 (DATE)	検査 (DATE)	検査 (DATE)
T. NOGAWA			
設計 (DESIGNED)	検査 (DATE)	検査 (DATE)	検査 (DATE)
N. YAMAMOTO			
検査 (CHECKED)	検査 (DATE)	検査 (DATE)	検査 (DATE)
N. YAMAMOTO			

山本	2018.05.30	作成
山本		
山本		

新コスモス電機株式会社 NEW COSMOS ELECTRIC CO., LTD.

△	2018.05.30	作成	山本	2018.05.30	X-A615-100	A3
△						
△						