



施工の為、
天面から20mm
底面から80mmの
スペースが必要です。

背面図

⚠ 安全に関するご注意

- LED誘導灯 (B級) 用リニューアルプレートです。
指定された器具以外は取り付けできません。
- 壁埋込取付専用リニューアルプレートです。
指定方向以外は取り付けできません。
落下の原因となります。

- 1) 既設誘導灯をLED誘導灯埋込型 (B級) にリニューアルする場合にご使用ください。
- 2) 取付可能な器具の品番を必ずご確認ください。
- 3) 既設のリニューアル対象器具品番を必ずご確認ください。
- 4) このリニューアルプレートは埋込ボックスへの取付専用です。
既設の埋込ボックスの品番を併せて必ずご確認ください。

(取付可能対象器具)

FA20303C FA20307C FA40303C FA40307C

(リニューアル対象器具)

FA21405 FA21905 FA21905P FA21905Z FAX21905
FAX21905N FAX21905Z FAX21905P FI21948 FI21948P
FI21948Z

(リニューアル対象 埋込用取付ボックス)

FK21700 FK21766 FKX21700

ホワイト	マンセル	N9.5						
適合ランプ		5						品番
W・数		4						LED誘導灯用リニューアルプレート (B級用)
器具質量	3.7kg	3	カバー	鋼板 (t0.8)	ホワイト3分つや有り ホリエスチル粉体塗装			FK21724C
特記事項		2	取付金具	亜鉛鋼板 (t0.6)				河野 陣内
		1	本体	亜鉛鋼板 (t0.8)				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

